




รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ โฆษณาและเผยแพร่
กรมศุลกากร ปีงบประมาณ 2554
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA


1. รายละเอียดที่กำหนดเป็นค่าขั้นต่ำ
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
 - 2.1 มีกำลังไฟฟ้านอก (Power rating) ไม่น้อยกว่า 1 KVA/700W หรือดีกว่า
 - 2.2 สามารถสำรองไฟฟ้า (Back up time) ได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
 - 2.3 ต้องได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1291-2545 หรือ EN เป็นอย่างน้อย
3. รับประกันคุณภาพตัวเครื่องและแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ทำการส่งมอบ
4. ส่งมอบและทดสอบการใช้งานที่.....


.....  ประธานกรรมการ
(นายสุนทร รัตนจำรูญ)
ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ

..... กรรมการ
(นายโสภณ ชินเวโรจน์)

.....  กรรมการ
(นายสิทธิพร อนันต์จินดา)

.....  กรรมการ
(นางสาวสาวิตรี กอสนาน)

.....  กรรมการ
(นายโสภชัย ขวาลกุล)

.....  กรรมการและเลขานุการ
(นายวีระพงษ์ เชี่ยวบุญชี)